


NOTAS DE INCÊNDIO

1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

⊕ PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A", "B" e "C"
DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6kg, CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NORMAS ABNT E AB 14862.

NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARIOS NAS ÁREAS EM QUE ELAS CAUSEM OFUSCAMENTO.

2. ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÁOS PORTAIS, PAINÉIS DIVISÓRIOS QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE SAÍDA, DEVERÃO TER TUBO DE PROTEÇÃO TRANSLÚCIDO COM O AMBIENTE COM LARGURA MÍNIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1,00 m e 1,40 m DO PISO ACABADO.

<p>P.M.M.</p>		
	<p>ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p>	
	<p>PRANCHA</p> <p style="font-size: 2em;">1 1</p>	<p>ESCALA INDICADA</p>
	<p>ESTRUTURAL</p>	<p>DATA</p> <p>JULHO/2021</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA X, SÍTIO 100C, CHACARAS DE INOHAN- 3º DISTRITO - ITAIPUQUÊ - MARICÁ-RJ</p>		
<p>OBJETO</p> <p>CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ</p>		
<p>PROJETO</p>	<p>SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</p> <p>ADRIANA LUIZA DA COSTA</p>	<p>EQUIPE TÉCNICA</p>