



## NOTAS DE INCÊNDIO

OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

1. PO PÓMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A", "B" e "C".  
CONSTRUÇÃO TER CARGA MÍNIMA DE 8kg, CONVERSÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NORMAS ABNT - EN 14862.
2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FÁRÓS NAS ÁREAS EM QUE ELLES CAUSEM OFUSCAMENTO.
3. ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, ELEMENTOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÁOS (PORTAS, PAINÉIS DIVERSOS) QUE FAZEM PARTE DA ROTAS DE SAÍDA, DEVEM TER, NO MÍNIMO, 10% DE TRANSLUCÊNCIA COM O AMBIENTE. COM LARGURA MÍNIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1.00 m e 1,40m DO PISO ACABADO.

<p align="center"><b>P.M.M.</b></p>		
 <p align="center"> <b>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ</b>  <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> </p>		
	<p align="center">PRANCHA</p> <p align="center"><b>2</b></p>	<p align="center">ESCALA INDICADA</p>
	<p align="center">ESTRUTURAL INCÊNDIO</p>	<p align="center">DATA AGOSTO/2021</p>
<p align="center"><b>ENDEREÇO</b></p> <p align="center">RUA X, SÍTIO 100C, CHACARAS DE INOHAN- 3º DISTRITO - ITAIPUÁÇU - MARICÁ-RJ</p>		
<p align="center"><b>OBJETO</b></p> <p align="center">CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ</p>		
<p align="center">PROJETO</p>	<p align="center">SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</p> <p align="center">ADRIANA LUIZA DA COSTA</p>	<p align="center">EQUIPE TÉCNICA</p>